

Oznámenie výsledku vybavenia petície

Vybavovateľ petície: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Názov petície: „Petícia za odstránenie hlučnosti“

Predmet petície:

Žiadosť o odstránenie hlučnosti zariadenia vybudovaného vo vojenskom objekte na Olbrachtovej ul. 5, Trenčín, a to buď jeho vypnutím, odstránením, alebo vybudovaním protihlukovej steny.

Je kvórová: Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 1

Dátum doručenia: 13. mája 2020

Dátum vybavenia: 23. júna 2020

Spôsob vybavenia: nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Podľa § 27 ods. 1 Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „*Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií, prevádzkovateľ vodnej cesty, prevádzkovateľ dráhy, prevádzkovateľ letiska, a prevádzkovatelia ďalších objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk (ďalej len „prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií“), sú povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m).*“

Podľa Prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí:

Povolené hodnoty hluku pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov:

Deň: 50 dB

Večer: 50 dB

Noc: 45 dB

Prešetrením bolo zistené, že chladiace zariadenia, ktoré boli inštalované v objekte kasární kpt. Nálepku v Trenčíne, Olbrachtova 5 v rámci modernizácie a obnovy objektového chladenia zatiaľ neboli uvedené do riadnej prevádzky. V súčasnosti sa stále vykonávajú stavebné úpravy v súlade so stavebným povolením, konkrétne výstavba protihlukovej bariéry umiestnenej okolo chladiacich zariadení.

Zvýšená úroveň hluku a vibrácií, ktoré mohli obyvatelia Olbrachtovej ulice pociťovať a ktorá je aj predmetom prešetrovanej petície bola spôsobená skúšobným spustením chladiacich zariadení. Dňa 2. marca 2020 boli spustené chladiace zariadenia za účelom merania emisií hluku a to ako cez deň, tak aj vo večerných a nočných hodinách. Pri tomto meraní bol výkon zariadení umelo zvyšovaný až na maximálnu úroveň, pričom boli prekročené povolené hodnoty hluku a vibrácií. Uvedené meranie a spustenie chladiacich zariadení však bolo realizované bez inštalovanej protihlukovej bariéry, ktorá je súčasťou stavebného projektu a v súčasnej dobe sa realizuje jej vybudovanie.

Po ukončení stavebných prác a po úspešnej kolaudácii a uvedenia do prevádzky bude **hlučnosť chladiacich zariadení odstránená.**

Pisateľka v petícii žiada o odstránenie hlučnosti zariadenia buď jeho odstránením, vypnutím, alebo vybudovaním protihlukovej steny.

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že žiadosti pisateľky bude vyhovené v plnom rozsahu, a to vybudovaním protihlukovej bariéry v rámci stavebnej akcie a jej uvedením do riadnej prevádzky.